



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности по Кировскому району

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Новопавловск, ул. Центральная, 105 тел./факс 8(87938) 5-13-86,

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

8(8652) 39-99-99, fire77 @ bk. ru, Южного регионального центра МЧС России – 8(863)240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 3/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГДОУ «Детский сад №1 «Радуга» г. Новопавловска

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального
предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.п.)

с « 15 » по « 29 » февраля 2016 года проведено мероприятие по надзору государственным инспектором Кировского района Ставропольского края по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Дульневой Юлией Александровной

(должность, звание, фамилия, имя отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятия по надзору)

в отношении: ГДОУ «Детский сад №1 «Радуга» г. Новопавловска, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кировский район, г. Новопавловск, ул. Курская, 13

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---|---|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Мероприятия, предлагаемые к исполнению | | | | |
| 1 | Обеспечена очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний, от мусора и сухой растительности | п. 77 «Правила противопожарного режима в РФ» Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме» | 16.05.2016 | |
| 2 | Проверить состояние качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли | п. 21 «Правила противопожарного режима в РФ» Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О | 16.05.2016 | |

